




01

Płock, dnia 07 marca 2024 roku

PPIS/HKN-197/4111/72/SP/2104 /2024



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Płock Sp. z o.o.

Plac Celebry Papieskiej 1
09-400 Płock

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody Nr 4/2024 na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” w Płocku,
ul. Themersonów 1 w 2023 roku.**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
 - § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- oraz po przeanalizowaniu:
- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
 - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;
 - zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz;
 - wyników badań wody wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku przed wydaniem oceny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku dokonuje zbiorczej oceny jakości wody w nieckach basenowych Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, ul. Themersonów 1, 09-400 Płock w 2023 r. i stwierdza:

Woda w nieckach basenowych Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, ul. Themersonów 1, 09-400 Płock w roku 2023 spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Woda zasilaająca pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock.

Zarządzający pływalnią prowadził badania jakości wody zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku harmonogramem poboru próbek wody do badań. Łącznie w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 74 próbki. Badania laboratoryjne pobranych próbek nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych oznaczanych parametrów.

Sprawozdania z badań były przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Wyniki badań wody wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku przed wydaniem oceny – 6 próbek nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych oznaczanych parametrów, z wyjątkiem parametrów: liczba bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml (A), jtk – 2 próbki. W przypadku wystąpienia przekroczeń, zarządzający podejmował działania naprawcze. Zarządzający pływalnią prowadził bieżącą obserwację jakości wody. Systematycznie rejestrowano wyniki pomiarów parametrów: potencjału redox, stężenia chloru wolnego i związanego. W 2023 r. nie stwierdzono wystąpienia żadnych zanieczyszczeń, incydentów kałowych i incydentów wymiotnych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Justyna Świątkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa