



Płock, dnia 07 marca 2025 roku

HKN.9020.6.82.2025.DK

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WPLYNEŁO

13. 03. 2025

liczba załączników 247/2025

podpis [signature]

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Płock Sp. z o.o.**

**Plac Celebry Papieskiej 1
09-400 Płock**

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody Nr 6/2025 na Pływalni Miejskiej „Podolanka”,
ul. Czwartaków 6 w Płocku za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zgodnie: z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), na podstawie próbek wody pobranych w ramach prowadzonej urzędowej kontroli jakości wody - 7 próbek, oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przez zarządcę obiektu - 43 próbki,

stwierdza:

**przydatność wody w Pływalni Miejskiej „Podolanka”,
ul. Czwartaków 6, 09 – 410 Płock.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pobrano łącznie 50 próbek wody do badań w różnych punktach poboru z urzędzeń na Pływalni Miejskiej „Podolanka”, w Płocku. W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) za wyjątkiem parametrów:

- **potencjał redox** – w 5 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08787/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08793/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08789/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08791/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08795/2024 z dnia 16.12.2024 r.),
- **chlor związany (T) z obliczeń** – w 4 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08779/2024 z dnia 17.12.2024 r., Nr HKL 08785/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08783/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08781/2024 z dnia 16.12.2024 r.),
- **liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa** - w 3 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08924/2024 z dnia 20.12.2024 r., Nr HKL 08923/2024 z dnia 20.12.2024 r., Nr 30305/ZL/24

z dnia 15.11.2024 r.),

- **liczba Legionella sp. (A), jtk** - w 5 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08797/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08798/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08799/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08800/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08801/2024 z dnia 18.12.2024 r.),

- **liczba bakterii Escherichia coli** - w 1 próbce (sprawozdanie z badań Nr 30305/ZL/24 z dnia 15.11.2024 r.),

Zarządzający pływalnią prowadził bieżącą obserwację jakości wody. W 2024 r. stwierdzono wystąpienie 6 incydentów kałowych.

W przypadku wystąpienia przekroczenia lub incydentu kałowego zarządzający podejmował natychmiast działania naprawcze oraz przedstawiał sprawozdania z badania wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa


Do wiadomości:

1. Pływalni Miejskiej „Podolanka”, ul. Czwartaków 6, 09 – 410 Płock



HKN.9020.6.82.2025.DK

Płock, dnia 07 marca 2025 roku



**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Płock Sp. z o.o.**

**Plac Celebry Papieskiej 1
09-400 Płock**

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody Nr 6/2025 na Pływalni Miejskiej „Podolanka”,
ul. Czwartaków 6 w Płocku za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zgodnie: z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), na podstawie próbek wody pobranych w ramach prowadzonej urzędowej kontroli jakości wody - 7 próbek, oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przez zarządcę obiektu - 43 próbki,

stwierdza:

**przydatność wody w Pływalni Miejskiej „Podolanka”,
ul. Czwartaków 6, 09 – 410 Płock.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pobrano łącznie 50 próbek wody do badań w różnych punktach poboru z urzędzeń na Pływalni Miejskiej „Podolanka”, w Płocku. W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) za wyjątkiem parametrów:

- **potencjał redox** – w 5 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08787/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08793/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08789/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08791/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08795/2024 z dnia 16.12.2024 r.),
- **chlor związany (T) z obliczeń** – w 4 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08779/2024 z dnia 17.12.2024 r., Nr HKL 08785/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08783/2024 z dnia 16.12.2024 r., Nr HKL 08781/2024 z dnia 16.12.2024 r.),
- **liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa** - w 3 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08924/2024 z dnia 20.12.2024 r., Nr HKL 08923/2024 z dnia 20.12.2024 r., Nr 30305/ZL/24

z dnia 15.11.2024 r.),

- **liczba Legionella sp. (A), jtk** - w 5 próbkach (sprawozdanie z badań Nr HKL 08797/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08798/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08799/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08800/2024 z dnia 18.12.2024 r., Nr HKL 08801/2024 z dnia 18.12.2024 r.),

- **liczba bakterii Escherichia coli** - w 1 próbce (sprawozdanie z badań Nr 30305/ZL/24 z dnia 15.11.2024 r.),

Zarządzający pływalnią prowadził bieżącą obserwację jakości wody. W 2024 r. stwierdzono wystąpienie 6 incydentów kałowych.

W przypadku wystąpienia przekroczenia lub incydentu kałowego zarządzający podejmował natychmiast działania naprawcze oraz przedstawiał sprawozdania z badania wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Pływalni Miejskiej „Podolanka”, ul. Czwartaków 6, 09 – 410 Płock